


Anschrift: Schlösser Armaturen GmbH & Co.KG
Im Dohm 3
57462 Olpe-Biggesee
Telefon: 02761 / 607-0
Fax: 02761 / 607-10

Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: KFR-Ventil „BLUE-TEC“ Außengewindeanschluß
Ausführung: Viega-Sanpress Übergangsstück mit SC-Contur, flachdichtend
nichtsteigende Spindel, ohne / mit Entleerung
DIN - DVGW geprüft, Schallschutz - Zulassung Klasse 1 (DN 15 - DN 32) PA - IX 2292/I

Artikelnummer: 00 1684 DN00 001 ohne Entleerung
00 1689 DN00 001 mit Entleerung

Technische Daten



Medien:	Trinkwasser sowie andere neutrale Flüssigkeiten	
Temperatur:	max. 90°C	
Betriebsdruck:	max. 10 bar (PN 10)	
Werkstoffe:	Gehäuse:	Messing
	Oberteil:	Messing
	Kegeldichtung:	EPDM
	Oberteildichtung:	EPDM
	Handrad:	Polyamid

Montagehinweis:

Einbau immer mit Oberteil nach oben bzw. mit Fließrichtung von unten nach oben.

Ersatzteile

Oberteil:	00 1821 DN00 001 Handrad blau
Entleerungsventil:	00 1831 0860 001
Entleerungsstopfen:	00 1836 0800 001

Stand: Februar 2016
Technische Änderungen vorbehalten