


KO22252000001 JS WZ-EINBG.KOMMUNAL,STEIG,QN 2,5

Produktabbildung



Masszeichnung



Produktbeschreibung

Wasserzähler-Einbaugarnitur
 Steigrohr
 Wandabstand verstellbar
 WZ-Bügel Edelstahl
 Anschluss WZ d1 = G 1
 Anschluss Eingang d2 = G 3/4
 Anschluss Ausgang d3 = G 3/4
 Q3 = 4m³/h
 DIN-DVGW (KFR+Freistrom)
 Geräuschprüfzeichen PA-IX 2292/I (KFR)
 PA-IX 2293/I (Freistrom)
 Wasserzählerbügel
 Freistromventil ohne Entleerung
 KFR-Ventil mit Entleerung
 OT mit nichtsteigender Spindel
 Verschraubungen
 Befestigungssatz


Ausschreibungstext

KO22252000001
 Schlösser Wasserzähler-Einbaugarnitur
 Steigrohr
 Wandabstand verstellbar
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
 WZ-Bügel Edelstahl
 Griffwerkstoff Polyamid
 Dichtungen EPDM
 d1 = G 1
 d2 = G 3/4
 d3 = G 3/4
 L1 = 105mm
 L2 = 370mm
 L3min = 95mm
 L3max. = 130mm
 L4 = 195mm
 Einbaulage senkrecht
 Dauerdurchfluss Q3 = 4m³/h
 Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW (KFR+Freistrom)
 Geräuschprüfzeichen PA-IX 2292/I (KFR)
 PA-IX 2293/I (Freistrom)
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Lieferumfang: Wasserzählerbügel
 Freistromventil ohne Entleerung
 KFR-Ventil mit Entleerung
 OT mit nichtsteigender Spindel
 Verschraubungen
 Befestigungssatz
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Fabrikat Schlösser
 Kommunal

VPE: 1
 GTIN: 4044997252154



Explosionszeichnung



Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FREISTROMVENTIL, MUFFENANSCHL.	0015252000001
02	JS FETTKAMMER-OT F.FREISTROMVENT.	0018182000001
03	JS HANDRAD,70X6	0081580700201
04	JS KFR-VENTIL, MUFFENANSCHLUSS	0016302000001
05	JS FETTKAMMER-OT FUER KFR- VENTIL	0018212000001
06	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590700002
07	JS ENTLEERUNGSVENTIL MIT O- RING	0081310800001
08	JS WZ-ANSCHLUSSVERSCHR. EINGANG	0022052000212
09	JS WZ-ANSCHLUSSVERSCHR. AUSGANG	0022052000202
10	JS DICHUNG FUER UE-MU ZUM WZ	0022052500219
11	JS WZ-EINBAUBUEGEL, STEIGROHR	0022042502201
12	JS ENTLEERUNGSSTOPFEN MIT O-RING	0081360800001
13	DECKEL FUER HANDRAD	0081580400201

DA15992000001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM- UND	DA15992000001
JS PROBENAHMEVENTIL MIT AUSLAUF-	0081320800001
JS BEFESTIGUNGSSATZ	0022050000001