

Anschrift: Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
Im Dohm 3
57462 Olpe-Biggese
Telefon: 02761 / 607-0
Fax: 02761 / 607-10

Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: KFR-Ventil mit direktem Pressanschluss, mit Prüfschraube, ohne / mit Entleerung, nichtsteigende Spindel, Original Viega, Pressnippel
Anschluss IG
DIN – DVGW geprüft, Schallschutz - Zulassung Klasse 1 (DN 15 - 32) PA - IX 2292/I

Artikelnummer: 00 1628 DN00 001 ohne Entleerung
00 1638 DN00 001 mit Entleerung

Technische Daten



Medien:	Trinkwasser sowie andere neutrale Flüssigkeiten
Temperatur:	max. 90°C
Betriebsdruck:	max. 10 bar (PN 10)
Werkstoffe:	
	Gehäuse: Messing
	Oberteil: Messing
	Kegeldichtung: EPDM
	Oberteildichtung: EPDM
	Handrad: Polyamid

Abmaße

DN	15	20	20	25	32	40	50
Press-ø	15	18	22	28	35	42	54
L	65	67	75	90	110	120	150

L = Gehäuselänge

Ersatzteile

Oberteil:	00 1821 DN00 001
Entleerungsventil:	00 1831 0800 001
Entleerungsstopfen:	00 1836 0800 001

Stand: Februar 2016
Technische Änderungen vorbehalten