

KO16355000001 JS KO-KFR-VENTIL M. VERSCHRAUBUNG

Produktabbildung



Produktbeschreibung

KFR-Ventil
für Wasserzähler-Anlage
Anschluss: IG, mit Entleerung
mit Verschraubung
nichtsteigende Spindel
DN 50
d = G 2
OT = G 2
DIN-DVGW
Sondermodell
für Wasserzähler-Einbaugarnitur

Ausschreibungstext

KO16355000001
Schlösser KFR-Ventil
für Wasserzähler-Anlage
Anschluss: IG, mit Entleerung
mit Verschraubung
nichtsteigende Spindel
Werkstoff nach TrinkwV und UBA
Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
Griffwerkstoff Polyamid
Dichtungen EPDM
DN 50
d = G 2
OT = G 2
L = 150mm
H = 190mm
Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10)
Betriebstemperatur max. 90 Grad
Zertifizierung DIN-DVGW
G-Gewinde ISO 228 Teil 1
Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
Sondermodell
für Wasserzähler-Einbaugarnitur
Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
Fabrikat Schlösser
Kommunal



Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	OBERTEIL ZU RVA, KOMMUNAL	KO18215000001
02	JS HANDRAD,80X9	0081580800201
03	JS KEGELDICHTUNG F. DURCHGANG-UND	0018605000001
04	JS ENTLERUNGSSTOPFEN MIT O-RING	0081360800001
05	JS ENTLERUNGSVENTIL MIT O- RING	0081310800001
06	JS VENTILKEGEL FUER KFR- VENTIL	0018195000004
07	JS DRUCKFEDER FUER KFR- VENTIL	0018195000235

DA15995000001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM- UND	DA15995000001
JS PROBENAHMEVENTIL MIT AUSLAUF-	0081320800001
JS ENTLERUNGSSTOPFEN MIT O- RING	0081360800001
JS ENTLERUNGSVENTIL MIT O-RING	0081310800001
JS ENTLERUNGSVENTIL MIT O-RING	0081310800001