



Seppelfricke SEPP Gas Isolierstück a/i R1"xRp1" (DN25)

SEPP Gas Isolierstück 5180 MOP5/GT1-HTB, Eingangsseitig mit Außengewinde und Ausgangsseitig mit Innengewinde, DN25 Rotguss

SEPP Gas Isolierstück aus Rotguss, geprüft nach DIN 3389, DVGW-Zulassungsnummer für Gasinstallationen: NG-4506AO0845. MOP5/PN1 HTB. Dimension DN 25. Anschlußgewinde nach DIN EN 10226-1. Verhindert Übertragung von Strömen zwischen 2 Leitungsteilen.

Produktanwendung:

Erdgas



Nummer 0011277

Type 5180

Produkteigenschaften

Werkstoff des Anschlusses 1	Bronze	Winkel des Bogens	0 Grad
Werkstoffgüte Anschluss 1	CuSn5Zn5Pb2	Länge	60 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 1	unbehandelt	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	0 Grad Celsius
Oberflächenbehandlung Anschluss 1	unbehandelt	Länge Anschluss 1	30 Millimeter
Werkstoff des Anschlusses 2	Bronze	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	60 Grad Celsius
Werkstoffgüte Anschluss 2	CuSn5Zn5Pb2	Länge Anschluss 2	30 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 2	unbehandelt	Arbeitslänge Anschluss 2	3 Millimeter
Oberflächenbehandlung Anschluss 2	unbehandelt	Schlüsselweite	49 Millimeter
Form	gerade	Schlüsselweite Überwurfmutter	49 Millimeter
Ausführung	1-teilig	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	0/60 Grad Celsius
Reduzierend	×		
Exzentrisch	×		
Systemgebunden	×		
Nenndurchmesser Anschluss 1	1 Zoll (25)		
Anschluss 1	Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Nenndurchmesser Anschluss 2	1 Zoll (25)		
Anschluss 2	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Material Dichtung	Nitrilkautschuk NBR		
Mit Stoßnocken	✓		
Zugfest	×		
Gaszulassung QA	×		
KIWA-Prüfsiegel	×		
Mit thermischer Isolierung	×		
Mit Dichtungsmaterial	×		
VdS-geprüft	×		
Verschlossen	×		
Mit Verbindungsanzeige	×		

Mit Entleerungsventil	✗
Mit Entlüfter	✗
FM-Prüfung	✗
LPCB-Prüfung	✗
ULC-Qualitätskennzeichen	✗
UL-Prüfung	✗
VdS-geprüft	✗
DVGW-Siegel für Gas	✓
DVGW-Siegel für Wasser	✗
Zertifiziert nach NF 545	✗
KIWA-Prüfsiegel	✗
Gastec QA Prüfung	✗
KOMO-Prüfsiegel	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗