
0016312500001 JS KFR-VENTIL BLUE-TEC, MUFFENAN.

Produktabbildung



Masszeichnung



Produktbeschreibung

KFR-Ventil
mit Prüfschraube
Anschluss: IG, mit Entleerung
nichtsteigende Spindel
DN 25
Anschluss Rp 1
DIN-DVGW
Geräuschklasse 1
DN15 bis DN32
Serie Blue-tec


Ausschreibungstext

0016312500001
Schlösser KFR-Ventil
mit Prüfschraube
Anschluss: IG, mit Entleerung
nichtsteigende Spindel
Werkstoff nach TrinkwV und UBA
Gehäuse MS-beschichtet
Oberteil Messing
Dichtungen EPDM
Griffwerkstoff Polyamid
DN 25
Anschlussart Innengewinde
Anschluss Rp 1
Mindestvolumenstrom 1,75 l/s
Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
Betriebstemperatur max. 30 Grad
Zertifizierung DIN-DVGW
Geräuschklasse 1
DN15 bis DN32
G-Gewinde ISO 228 Teil 1
Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
Made in Germany
Fabrikat Schlösser
Serie Blue-tec
DIN-DVGW-Modell

VPE: 1
GTIN: 4044997117576
SCIP: 032c8008-f9bc-4cd7-9fe0-5ac3b0e8df20

SCHLÖSSER Armaturen GmbH & Co. KG
info@schloesser-armaturen.de – www.schloesser-armaturen.de

Explosionszeichnung



Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT FUER KFR-VENTIL	0018212500001
02	JS HANDRAD LOSE	0018590760201
03	JS ENTLEERUNGSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
04	JS ENTLEERUNGSVENTIL MIT O-RING	0018310860201
05	JS VENTILKEGEL FUER KFR-VENTIL	0018212500004
06	JS DRUCKFEDER FUER KFR-VENTIL	0018212500235

0018360800001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS ENTLEERUNGSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
JS PROBENAHMEVENTIL MIT AUSLAUF-	0081320800001
JS HANDRAD LOSE	0018590760201
JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM-UND	DA15992500001
JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM-UND	DA16352500001

Durchflussdiagramm

