

Anschrift: Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
Im Dohm 3
57462 Olpe-Biggeseesee
Telefon: 02761 / 607-0
Fax: 02761 / 607-10


Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: Freistromventil „BLUE-TEC“ Außengewindeanschluß
Ausführung: Viega-Sanpress Übergangsstück mit SC-Contur, flachdichtend
nichtsteigende Spindel, ohne / mit Entleerung
DIN - DVGW geprüft, Schallschutz - Zulassung Klasse 1 (DN 15 - DN 32) PA - IX 2293/I

Artikelnummer: 00 1584 DN00 001 ohne Entleerung
00 1589 DN00 001 mit Entleerung

Technische Daten

Medien:	Trinkwasser sowie andere neutrale Flüssigkeiten	
Temperatur:	max. 90°C	
Betriebsdruck:	max. 10 bar (PN 10)	
Werkstoffe:	Gehäuse:	MS-beschichtet
	Oberteil:	Messing
	Kegeldichtung:	EPDM
	Oberteildichtung:	EPDM
	Handrad:	Polyamid



Ersatzteile

Oberteil:	00 1818 DN00 001 Handrad blau
Entleerungsventil:	00 1831 0860 001
Entleerungsstopfen:	00 1836 0800 001

Stand: Februar 2016
Technische Änderungen vorbehalten