



0015354000001 JS FREISTROMVENTIL M. VERSCHRAUB.

Produktabbildung



Masszeichnung



Produktbeschreibung

Freistromventil
 für Wasserzähler-Anlage
 Anschluss: IG, ohne Entleerung
 mit Verschraubung
 nichtsteigende Spindel
 DN 40
 d = G 1 1/2
 d1 = G 1 1/4
 OT = G 1 1/2
 DIN-DVGW
 Sondermodell
 für Wasserzähler-Einbaugarnitur

Ausschreibungstext

0015354000001
 Schlösser Freistromventil
 für Wasserzähler-Anlage
 Anschluss: IG, ohne Entleerung
 mit Verschraubung
 nichtsteigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
 Griffwerkstoff Polyamid
 Dichtungen EPDM
 DN 40
 d = G 1 1/2
 d1 = G 1 1/4
 OT = G 1 1/2
 L1 = 160mm
 H = 154mm
 SW 55
 Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Sondermodell
 für Wasserzähler-Einbaugarnitur
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Fabrikat Schlösser



Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT F.FREISTROMVENT.	0018164000001
02	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590800001
03	JS KEGELDICHTUNG F. DURCHGANG-UND	0018604000001

DA15994000001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM- UND	DA15994000001
JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590800001