


**0015874200001 JS FREISTROMVENTIL,PRESS AG MULTI**

**Produktabbildung**



**Masszeichnung**



**Produktbeschreibung**

Freistromventil  
 Anschluss: AG, mit Entleerung  
 Ausführung: MULTI  
 mit Pressverschraubung  
 nichtsteigende Spindel  
 DN 40  
 Press- 42mm  
 Anschluss 42mm  
 DIN-DVGW  
 Verschraubung DVGW-gepr.


**Ausschreibungstext**

0015874200001  
 Schlösser Freistromventil  
 Anschluss: AG, mit Entleerung  
 Ausführung: MULTI  
 mit Pressverschraubung  
 nichtsteigende Spindel  
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA  
 Gehäuse Messing  
 Oberteil Messing  
 Dichtungen EPDM  
 Griffwerkstoff Polyamid  
 DN 40  
 Press- 42mm  
 Anschlussart Viega Pressanschluss  
 Anschluss 42mm  
 Mindestvolumenstrom 4,0 l/s  
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)  
 Betriebstemperatur max. 90 Grad  
 Zertifizierung DIN-DVGW  
 Verschraubung DVGW-gepr.  
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1  
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717  
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten  
 Made in Germany  
 Fabrikat Schlösser  
 DIN-DVGW-Modell



## Produktdatenblatt

### Explosionszeichnung



### Ersatzteilliste

| Pos. | Beschreibung                      | Artikel-Nr.   | Beschreibung                       | Artikel-Nr.   |
|------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| 01   | JS FETTKAMMER-OT F.FREISTROMVENT. | 0018184000001 | JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM- UND | DA15994000001 |
| 02   | JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON    | 0018590800001 | JS ENTLERUNGSSTOPFEN MIT O-RING    | 0018360800001 |
| 03   | JS ENTLERUNGSSTOPFEN MIT O-RING   | 0018360800001 | JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON     | 0018590800001 |
| 04   | JS ENTLERUNGSVENTIL MIT O-RING    | 0018310800001 | JS PROBENAHMEVENTIL MIT AUSLAUF-   | 0081320800001 |
| 05   | JS KEGELDICHTUNG F. DURCHGANG-UND | 0018604000001 | JS ENTLERUNGSVENTIL MIT O-RING     | 0018310800001 |

### Durchflussdiagramm

