


0015391800001 JS FREISTROMV.BLUE-TEC,PRESSAN.IG

Produktabbildung



Masszeichnung



Produktbeschreibung

Freistromventil
 Anschluss: IG, mit Entleerung
 mit Pressnippel
 nichtsteigende Spindel
 DN 20
 Press- 18mm
 Anschluss 18mm
 DIN-DVGW
 Pressnippel DVGW-gepr.
 Geräuschklasse 1
 DN15 bis DN32
 Serie Blue-tec

Ausschreibungstext

0015391800001
 Schlösser Freistromventil
 Anschluss: IG, mit Entleerung
 mit Pressnippel
 nichtsteigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse MS-beschichtet
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 DN 20
 Press- 18mm
 Anschlussart Viega Pressanschluss
 Anschluss 18mm
 Mindestvolumenstrom 1,0 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 30 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 Pressnippel DVGW-gepr.
 Geräuschklasse 1
 DN15 bis DN32
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Made in Germany
 Fabrikat Schlösser
 Serie Blue-tec
 DIN-DVGW-Modell


VPE: 10

GTIN: 4044997171356

SCIP: dded283f-9e5e-4372-a6d0-f882ba25fe94



Explosionszeichnung



Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT F.FREISTROMVENT.	0018182000001
02	JS HANDRAD LOSE	0018590760201
03	JS ENTLERUNGSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
04	JS ENTLERUNGSVENTIL MIT O-RING	0018310860201
05	JS KEGELDICHUNG F. DURCHGANG-UND	0018602000001

DA15992000001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM-UND	DA15992000001
JS ENTLERUNGSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
JS OBERTEIL M.ENTL. F.FREISTROMV.	0018132000001
JS PROBENAHMEVENTIL MIT AUSLAUF-	0081320800001
JS HANDRAD LOSE	0018590760201
JS HANDRAD LOSE	0018590760201

Durchflussdiagramm

